

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

CHAMADA PÚBLICA Nº 043/2020

1. DO OBJETO

1.2 O presente Termo de Referência se destina a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática, visando atender ao Projeto “FAP/COVID/EIXO1- Anticorpos no diagnóstico e terapia da Covid-19: estudo clínico e translacional com pacientes convalescentes no Distrito Federal”.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES

2.1. Os equipamentos a serem fornecidos deverão ter, no mínimo, as seguintes especificações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
1	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS PISO/TETO -Características Técnicas: Demanda Térmica a ser Dissipada: 30.000 BTU/h (7.560,48 kcal/h) Tipo: Air Split Piso Teto Ambiente: Sala AT-27/22 Capacidade de Refrigeração sugerida para aparelho: 1 x 30.000 BTU/h (7.560,48 kcal/h) Tensão: 220 V (monofásico) Comprimento Máximo da Tubulação (m): 30m; Desnível Máximo (m): 15m. Material da tubulação: cobre Perfil de referência: Tipo split, modelo Piso Teto, capacidade 30.000 BTU/h (7.560,48 kcal/h) Diagrama de Instalação: Dimensões da Sala Principal (L x A x P)mm: 3.000 x 2.800 x 6.000 Pessoas: 4 Instalação de linha frigorígena inclusa até 5 metros	1
2	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PISO/TETO Características Técnicas: Demanda Térmica a ser Dissipada: 48.000 BTU/h (12.096,77 kcal/h) Tipo: Air Split Piso Teto Ambiente: Sala AT-27/7 Tensão: 220 V (trifásico) Comprimento Máximo da Tubulação (m): 30m; Desnível Máximo (m): 15m. Material da tubulação: cobre Perfil de referência: Tipo Split, modelo Piso Teto, capacidade 24.000 BTU/h (6.048,39 kcal/h) Diagrama de Instalação: Dimensões da Sala Principal (L x A x P)mm: 6.000 x 2.800 x 5.000	2

	Pessoas: 8 Instalação de linha frigorígena inclusa até 5 metros	
3	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGH WALL Características Técnicas: Demanda Térmica a ser Dissipada: 18.000 BTU/h (4.536,29 kcal/h) Tipo: Air Split High Wall Ambiente: Sala AT-27/30 Capacidade de Refrigeração sugerida para aparelho: 1 x 18.000 BTU/h (4.536,29 kcal/h) Tensão: 220 V (monofásico) Comprimento Máximo da Tubulação (m): 20m; Desnível Máximo (m): 10m. Material da tubulação: cobre Perfil de referência: Tipo split, modelo High Wall, capacidade 18.000 BTU/h (4.536,29 kcal/h) Diagrama de Instalação: Dimensões da Sala Principal (L x A x P)mm: 4.000 x 2.800 x 6.000 Pessoas: 2 Instalação de linha frigorígena inclusa até 5 metros	1

2.2. A empresa deverá entregar os equipamentos novos e em perfeita utilização.

2.3. Todos os produtos que não estiverem compatíveis com as especificações deste Termo serão recusados pela coordenação.

3. LOCAL DE ENTREGA

3.1. Os equipamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização no endereço abaixo:

Fundação Universidade de Brasília - FuB/UnB / Faculdade de Medicina / Núcleo de Medicina Tropical

Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício CIC/EST, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70910-900.

4. DA GARANTIA

4.1 Os equipamentos a serem fornecidos deverão ter garantia, devendo ser substituído e reparado gratuitamente pela Empresa, quando notificada pela FINATEC.

4.2 O prazo de garantia do equipamento deverá estar definido na Nota Fiscal.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2020.



André Moraes Nicola
Coordenador do Projeto