RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

Objeto: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de geração solar fotovoltaica, em atendimento aos Projetos *"Eficientização Energética nas Instalações da Faculdade do Gama-FGA da Universidade de Brasília" e "Eficientização Energética nas Instalações da Faculdade da Ceilândia-FCE da Universidade de Brasília"*, conforme especificações constantes do **Termo de Referência – Anexos I e II** do Edital.

A Comissão de Licitação torna público aos interessados, as respostas aos pedidos de esclarecimentos conforme seguem:

1. No anexo I e II TERMO DE REFERÊNCIA item 5.12 ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA é exigido um Sistema de aquisição, monitoramento e supervisão das grandezas da estação solarimétrica concomitantemente com as grandezas dos inversores fotovoltaicos. O software de gerenciamento desses dados especificamente terá que ser o mesmo que o dos inversores e do multimedidor de grandezas elétricas? Pois não fica claro no edital o meio dessa integração.

> **Resposta:** Não é necessária a integração entre softwares. Todavia, a estação solarimétrica deve dispor de software para acesso aos dados medidos.

2. Considerando as características da localização dos sistemas de geração, a classe de corrosividade da atmosfera é apontada como C3. A demanda do edital sugere C4 demonstrando sobredimensionamento da classe de corrosão demandada pelo edital. Dessa forma podemos utilizar C3 na proposta de fornecimento?

finatec.org.br
fone: 61 33480400 | fax: 61 33073201
Campus Universitário Darcy Ribeiro
v. L3 Norte | Ed. Finatec | Asa Norte | Brasília - DF | Cep 70910-900

Agressividade do ambiente (ISO 12944 Part 2)	Perda de espessura, µm (após um ano)		Exemplos de ambiente típicos	
	Aço carbono	Zinco	Exterior	Interior
C1 muito baixa	≤ 1,3	≤ 0,1	–	Edificações aquecidas com atmosferas limpas (escritório, lojas, escolas, hotéis, etc.)
C2 baixa	>1,3 a 25	>0,1 a 0,7	Atmosferas com baixo nível de poluição. A maior parte das áreas rurais.	Edificações sem aquecimento, onde a condensação é possível (armazéns, ginásios, cobertos, etc.)
C3 média	>25 a 50	>0,7 a 2,1	Atmosferas urbanas e industriais com poluição moderada por dióxido de enxofre. Áreas costeiras de baixa salinidade.	Ambiente industriais com alta umidade e alguma poluição atmosférica (lavanderias, cervejarias, laticínios, etc.)
C4 alta	>50 a 80	>2,1 a 4,2	Áreas industriais e costeiras com salinidade moderada.	Indústrias químicas, piscinas, etc.
C5-1 muito alta industrial	>50 a 200	>4,2 a 8,4	Áreas industriais com alta umidade e atmosfera agressiva.	Edificações ou áreas com condensação quase que permanente e com alta poluição.
C5-M muito alta marinha	>50 a 200	>4,2 a 8,4	Áreas costeiras e offshore com alta salinidade.	Edificações ou áreas com condensação quase que permanente e com alta poluição.

Resposta: Manter o critério especificado no edital.

Brasília-DF, 13 de outubro de 2020.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

finatec.org.br
fone: 61 33480400 | fax: 61 33073201
v. L3 Norte | Ed. Finatec | Asa Norte | Brasília - DF | Cep 70910-900 | Campus Universitário Darcy Ribeiro