

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2023

Objeto: A presente Seleção Pública tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de reforma e revitalização do laboratório do Núcleo de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina (NMT/FM) da UnB, visando atender às necessidades do Projeto “Ações integradas de pesquisa e serviço para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Distrito Federal”, conforme especificações constantes do **Termo de Referência – Anexo I** do Edital.

A Comissão de Seleção torna público aos interessados, as respostas aos pedidos de esclarecimentos, conforme seguem:

1. Bom dia, segue abaixo algumas dúvidas levantadas pelo departamento técnico após a visita ao local da obra: ITEM 1.1.1 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL: 58,05M2. EM LEVANTAMENTO NO LOCAL, CONSIDERANDO PÊ DIREITO DE 2,70 M, É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE HÁ EM TORNO DE 143 M2?

Resposta: Deverá ser considerado para fins de elaboração da proposta, a metragem de 145 m2 de remoção de divisórias.

2. ITEM 1.1.2 - REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO: 90 M2EM LEVANTAMENTO NO LOCAL, VERIFICOU-SE QUE O ESPAÇO CONTÉM 18X6M, TOTALIZANDO 108 M2.

Resposta: Deverá ser considerado para fins de elaboração da proposta, a metragem para retirada do piso vinílico é de 105 m2.

3. ITEM 1.2.3 - FECHAMENTO DE PAREDE: 10 M2 TAL FECHAMENTO SERÁ FEITO COM QUAL MATERIAL?

Resposta: O material a ser utilizado será de alvenaria.

4. ITEM 1.2.8 - MESA E SÓCULO EM CONCRETO PARA BANCADAS: 4,78M2 NÃO IDENTIFICAMOS O QUE SERIA O ITEM MESA PARA BANCADA

Resposta: Considerando o questionamento realizado, será disponibilizado no site da Finatec, os Projetos Executivos do Local para melhor visualização do objeto da contratação.

5. ITEM 4.3 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS: 50 UNID TAL ITEM SE REFERE A 50 UNIDADES DE CAIXAS COM TOMADAS RJ45? CALHAS? OU QUAIS ITENS E DIMENSÕES?

Resposta: Considerando o questionamento realizado, será disponibilizado no site da Finatec, os Projetos Executivos do Local para melhor visualização do objeto da contratação.

6. ITEM 5.2.4 - LAVATÓRIO EM LOUÇA COMPLETO: 4 UNID QUAIS AS DIMENSÕES DOS LAVATÓRIOS? SERÁ LAVATÓRIO COM COLUNA?

Resposta: Deverão ser considerados colunas com torneira e abertura de pedal. Altura 90cm e o diâmetro de 60 cm.

7. ITEM 6.2 - INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR COND SPLIT 18000 BTUS: 5 UNID NESSE ITEM ESTÁ INCLUSO O FORNECIMENTO DOS APARELHOS?

Resposta: Retificando o item, serão instaladas 6 unidades de Ar Condicionado Split 18.000 BTUS, com o devido fornecimento dos equipamentos.

8. ITEM 7.1 - GABINETES PARA BANCADAS COM GAVETAS E PRATELEIRAS - NA MEDIDAS DO PROJETO) MDF BRANCO 18 MM: 5,6 M2 QUAL O PROJETO PARA SE BASEAR?

Resposta: Considerando o questionamento realizado, será disponibilizado no site da Finatec, os Projetos Executivos do Local para melhor visualização do objeto da contratação.

9. ITEM 7.2 - EXECUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM ALVENARIA COM INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM PORCELANATO = 10 CM: 4,78 M2 ESSA BASE SERÁ FEITA DE CONCRETO?

Resposta: A base deve ser feita de concreto.

10. ITEM 8.1 - TOPO DE GABINETE EM PEDRA NATURAL COM RODABANCA DO TIPO CINZA ANDORINHA OU SIMILAR: 26,82 UNID QUAIS AS DIMENSÕES E ESPESSURA DESSES TOPOS?

Resposta: Considerando o questionamento realizado, será disponibilizado no site da Finatec, os Projetos Executivos do Local para melhor visualização do objeto da contratação.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023.

COMISSÃO DE SELEÇÃO