



LEGENDA-CMAR - MATERIAIS EXISTENTES

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	CLASSIFICAÇÃO
FACHADA	
(*) MASSA CIMENTICA COM PINTURA ACRILICA	CLASSE I
PISO	
1.1 LADRILHO HERRÁLICO	CLASSE I
1.2 TABUA CORRIDA DE MADEIRA	CLASSE I, IIA, IIA ou IIA (VDE NOTA 2)
1.3 PLACAS DE GRANITO	CLASSE I
1.4 PLACAS DE GRANITO	CLASSE I
1.5 CERÂMICA ANTIQUERAPANTE	CLASSE I
1.6 CERÂMICA ANTIQUERAPANTE	CLASSE I
1.7 ACIMENTADO	CLASSE I
1.8 MADEIRA	CLASSE I, IIA, IIA ou IIA (VDE NOTA 2)
1.9 MONOLITICO	CLASSE I
1.10 LADRILHO HERRÁLICO	CLASSE I
1.11 POLIPROPILENO RECICLADO ENLUEIDO POR CARGA MINERAL	CLASSE I, IIA, IIA ou IIA (VDE NOTA 1)
1.12 BORRACHA SINTÉTICA	CLASSE I, IIA, IIA ou IIA (VDE NOTA 2)
1.13 TABUA CORRIDA	CLASSE I, IIA, IIA ou IIA (VDE NOTA 2)
1.14 CARPETE 100% NYLON	CLASSE I, IIA, IIA ou IIA (VDE NOTA 1)
1.15 CERÂMICA	CLASSE I
1.16 TACO DE MADEIRA	CLASSE I, IIA, IIA ou IIA (VDE NOTA 2)
1.17 CALÇADA PORTUGUESA	CLASSE I
1.18 PLACA DE GRANITO	CLASSE I
1.19 LADRILHO HERRÁLICO	CLASSE I
1.20 PLACAS DE GRANITO	CLASSE I
1.21 PLACAS DE GRANITO	CLASSE I
1.22 PLACAS DE MÁRMORE	CLASSE I
PAREDE	
1.1 MASSA CIMENTICA COM PINTURA PVC	CLASSE I
1.2 MASSA CIMENTICA PINTURA DECORATIVA	CLASSE I
1.3 ALVENARIA DE PEDRA REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	CLASSE I
1.4 PORCELANATO	CLASSE I
1.5 PORCELANATO	CLASSE I
1.6 CERÂMICO	CLASSE I
1.7 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	CLASSE I
1.8 ALVENARIA DE PEDRA REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	CLASSE I
1.9 ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO	CLASSE I
1.10 ARGAMASSA PRE-FABRICADA	CLASSE I
TETO	
1.1 PLACAS DE GESSO ACARTONADO	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 1)
1.2 MASSA CIMENTICA ABADUJADA COM PINTURA ESMALTE ACRILICO	CLASSE I
1.3 BARROTEAMENTO EM MADEIRA	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 2)
1.4 REBANADO COM REGUAS DE MADEIRA	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 2)
1.5 REBANADO COM REGUAS DE MADEIRA	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 2)
1.6 ABADUJA EM ESTUQUE, COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA	CLASSE I
1.7 CONCRETO COM REVESTIMENTO ARGAMASSA LISA	CLASSE I
1.8 FORRO LAMINEL COM PINTURA PVA	CLASSE I
1.9 REBANADO EM TABUADO LISO	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 2)
1.10 REBANADO EM TABUADO LISO	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 2)
1.11 VITRAL COM PERFIL METÁLICO	CLASSE I
1.12 FORRO REVESTIMENTO ACÓSTICO EM LAMINAS DE MDF PADRÃO MADEIRA	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 2)
1.13 FORRO REVESTIMENTO ACÓSTICO EM LAMINAS DE MDF PADRÃO MADEIRA	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 2)
1.14 PLACAS DE GESSO ACARTONADO ACÓSTICO	CLASSE I ou CLASSE IIA (VDE NOTA 1)
1.15 CLAMBEA EM ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA INTUMESCENTE	CLASSE I
1.16 FONO-ABSORVENTE EM PLACAS DE LA DE VIDRO	CLASSE I
1.17 ACIMENTADO	CLASSE I

NOTAS:

- 1 - DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE REAÇÃO AO FOGO, PARA O MATERIAL AFIM DE COMPROVAÇÃO DA CLASSES MÍNIMAS EXIGIDAS NO ANEXO B DA NT 2-20.
- 2 - DEVERÁ SER PREVISTA A APLICAÇÃO PRODUTO RETARDANTE DE CHAMA E/OU INIBIDORES DE FUMAÇA (FABRICANTE CKC).

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA UM COMPLEXO DE EDIFICAÇÕES (GRUPO F, OCUPAÇÃO - MUSEU, DIVISÃO F1), SITUADO NA AV. PASTEUR, 404 - URCA, RIO DE JANEIRO - RJ, 22290-255

DATA: 12/09/2022	PRONÓIA Nº	PLANTA DE COBERTURA BLOCO A4
ESQ: INDICADA	20/B	
DISCIPLINA: PROJETO BÁSICO		
CMAR		
REPRES. LEGAL		
AUTOR DO LEV. ARQ.		
O RESP. TÉCNICO (INCÊNDIO)		
ROBERTO FONTENELLE DAMASCENO - CREA/RJ 199129662 ENG. SEG. TRABALHO (COST 01-435)		

Nº DO PROCESSO	Cliente:	SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM	MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA
Responsável técnico Engº Roberto Fontenelle	Supervisão Engº Roberto Fontenelle	Projetista A.Luiz	REV. 00

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO