



QUADRO DE EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVO			
SIMBOLOGIA NBR 17.240.2010			
LEGENDA			
INSTALAÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QTD.
DETECÇÃO DE INCÊNDIO / ALARME		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO WIRELESS 127/220VAC COM BATERIA 12V E CERTIFICAÇÃO ANATEL...	01
		AMPLIFICADOR DE SINAL 127/220VAC COM CERTIFICAÇÃO ANATEL.	04
		DETECTOR DE FUMAÇA COM BASE WIRELESS E BATERIAS 9V COM APROVAÇÃO ANATEL.	261
		DETECTOR DE FUMAÇA SOBREFORRO COM BASE WIRELESS E BATERIAS 9V COM APROVAÇÃO ANATEL. INDICADOR VISUAL INCLUSO.	152
		DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO COM BASE WIRELESS E BATERIAS 9V COM APROVAÇÃO ANATEL.	14
		ACIONADOR MANUAL WIRELESS COM BATERIAS 9V E APROVAÇÃO ANATEL.	24
		ALARME AUDIO VISUAL WIRELESS COM ANTENA DE SINAL E ALIMENTAÇÃO 127/220VAC. APROVAÇÃO ANATEL.	24
		ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO	473
		MODULO DE SAÍDA WIRELESS 127/220VAC.	04

- NOTAS GERAIS
- 1- COTAS EM OSSO E EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO;
 - 2- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
 - 3- ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL INSTALADO A 1,20 DO PISO.
 - 4- ALARME AUDIO VISUAL INSTALADO A 2,20 DO PISO.
 - 5- CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO WIRELESS COM CERTIFICAÇÃO ANATEL.
 - 6- ACIONADOR MANUAL DENTRO DO BANHEIRO PNE.
 - 7- ALARME AUDIO VISUAL FORA DO BANHEIRO PNE.
 - 8- REFERENTE AO ITEM 6 E 7, DEVE-SE PROGRAMAR A CENTRAL PARA ACIONAMENTO MANUAL E INDIVIDUAL DO ACIONADOR MANUAL DENTRO DO BANHEIRO PNE, PARA ATIVAÇÃO DO ALARME FORA DO BANHEIRO PNE.
 - 9- PROJETO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7240-25
 - 10- LEVANTAMENTO GERAL DE TODOS OS PAVIMENTOS.
 - 11-MODULO DE SAÍDA WIRELESS COM ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220VAC PARA ATIVAR AS ESCADAS PRESSURIZADAS ATRAVÉS DE 01 ACIONADOR MANUAL PRÉ PROGRAMADO PROXIMO A ESCADA.

PROJETO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA UM COMPLEXO DE EDIFICAÇÕES (GRUPO F, OCUPAÇÃO - MUSEU, DIVISÃO F1), SITUADO NA AV. PASTEUR, 404 - URCA, RIO DE JANEIRO - RJ, 22290-255

DATA: 12/09/2022	PRANCHA, Nº	27	PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO PARTE 3
INDICADA			

DISCIPLINA: PROJETO BÁSICO

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

REPRES. LEGAL _____

AUTOR DO LEV. ARQ. _____

O RESP. TÉCNICO (INCÊNDIO) _____

ROBERTO FONTENELLE DAMASCENO - CREA/RJ 1996120882
ENG. SEG. TRABALHO / DGST 01-435

Nº DO PROCESSO	Cliente:		

Responsável técnico Engº Roberto Fontenelle	Supervisão Engº Roberto Fontenelle	Projetista Victor	REV. 00
--	---------------------------------------	----------------------	------------

PROJETO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO