



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			
098-PE-01-DT-0102-R02	ESQUETO E LUGAR PLANO: DETALHES - 2º PAVIMENTO		
098-PE-02-DT-0103-R01	ÁGUA, FIBRA, INCÊNDIO E AR COMPRIMIDO - 2º PAVIMENTO		
098-PE-03-DT-0104-R00	ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 2º PAVIMENTO		
098-PE-04-DT-0105-R01	VÍDEO E DADOS, CHAMADA DE EMERGÊNCIA, CFTV, CONTROLE DE ACESSO - 2º PAVIMENTO		
098-PE-05-DT-0106-R01	FORÇA, DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO, PARA RUA E ANTENA DE TV - 2º PAVIMENTO		
098-PE-06-DT-0107-R00	CLIMATIZAÇÃO - 2º PAVIMENTO		
098-PE-07-DT-0108-R00	PRISO DO 2º PAVIMENTO - FORMAS		
098-PE-08-DT-0112-R00	2º PAVIMENTO - VEGAS E LAJES - ANIMAÇÕES		

NOTAS			
1.	CONFIRMAR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRIMEIROS NO LOCAL.		
2.	COTAS EM METROS E EM GRÁFICO.		
3.	AS BORDAS DAS PORTAS NÃO COTADAS TERÃO 20 CM.		
4.	AS BORDAS DAS PORTAS NÃO COTADAS TERÃO 20 CM.		
5.	O LAYOUT DA LITOTECA E DOS ESCRITÓRIOS E APENAS SUBJETIVO À APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO, NÃO FAZENDO PARTE DO ESCOPO DESTA PROPOSTA.		

LEGENDA GRÁFICA			
TÍTULO E ESCALA DO DESENHO	INDICAÇÃO DE EIXO	INDICAÇÃO DE CORTE	
00 TÍTULO ESCALA	00 ---	00 ---	(NÚMERO DO DESENHO) (NÚMERO DA FRONTEIRA)
INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE PORTAS	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM PLANTA	INDICAÇÃO DE ELEVACÃO	
XXXX (X=CÓDIGO DA PORTA) (Y=NÚMERO DA PORTA)	XX.XX (NÍVEL DO PRISO)	XX.XX (NÍVEL DO DESENHO) (NÚMERO DA FRONTEIRA)	
INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE ANELAS	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM CORTE	INDICAÇÃO DE DETALHE	
XXXX (X=CÓDIGO DA ANELA)	XX.XX (NÍVEL)	XX.XX (NÚMERO DO DESENHO) (NÚMERO DA FRONTEIRA)	
INDICAÇÃO DE CÓDIGO	INDICAÇÃO DE PAGINAÇÃO	INDICAÇÃO DE AMBIENTE	
XX.XX (X=ABREVIAÇÃO DO NOME) (Y=NÚMERO)	XX.XX (NÍVEL)	XX.XX (NÚMERO DO AMBIENTE) (NOME DO AMBIENTE) (NÚMERO DO AMBIENTE) (NÍVEL DO AMBIENTE) (NÍVEL DO AMBIENTE)	

LEGENDA ELÉTRICA			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
NORMAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	NORMAL	TOMADA DE FORÇA
100	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS	100	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.30m DO PRISO ACABADO AO EIXO
101	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS	101	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.20m DO PRISO ACABADO AO EIXO
102	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.20m DO PRISO ACABADO AO EIXO	102	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.20m DO PRISO ACABADO AO EIXO
103	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.20m DO PRISO ACABADO AO EIXO	103	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.20m DO PRISO ACABADO AO EIXO
104	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.20m DO PRISO ACABADO AO EIXO	104	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.20m DO PRISO ACABADO AO EIXO

LEGENDA CABEAMENTO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
105	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.30m DO PRISO ACABADO AO EIXO	105	TOMADA PARA CFTV, COM UM PONTO DE DADOS, SEQUE ATE SWITCH PNE CORTA-ALFA
106	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.30m DO PRISO ACABADO AO EIXO	106	RACK DE CABEAMENTO
107	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4"x2" - H=1.30m DO PRISO ACABADO AO EIXO	107	TOMADA DE COMUNICAÇÃO NO PRISO

LEGENDA LUMINOTÉCNICA			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
108	INTERRUPTOR SIMPLES	108	INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO
109	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO	109	INTERRUPTOR PARALELO

LEGENDA AR CONDICIONADO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
110	CONDICIONADOR DE AR UNITÁRIO TIPO CASBETE	110	AVISADOR AUDIO VISUAL, COM ACIONADOR MANUAL DE ALARME
111	AR CONDICIONADO H-WALL	111	DETECTOR DE TEMPERATURA ENXERGAVEL, INSTALADO NO TETO (DETECÇÃO NO AMBIENTE)
112	GRELHA DE EXAUSTÃO COM REGISTRO	112	MÓDULO SOLADOR

LEGENDA AUTOMATIZAÇÃO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
113	SONFLETOR DIBUTADO DE FORNO	113	CÂMERA CFTV MINI DOME INSTALADA NO TETO
114	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR	114	CÂMERA COLORED P

LEGENDA GASES INDUSTRIAIS			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO		
115	PONTO DE AR COMPRIMIDO, H=1.20m		

R1	26/09/22	EMIÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA CONTRATUAL	LARISSA	FJA
R2	02/10/22	EMIÇÃO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO	FILIPPE	FJA
Rev.:		Descrição	Desenho	Verificação

projeto desenvolvido em
BIM
plotar arquivos em PDF ou DWG

projeto contratante gestor contrato

Rede de Litotecas
Rede de Bibliotecas e Centros de Documentação

FFACC
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

FJ
FILIPE JACOPUCCI ARQUITETURA

Projeto
098-PE LITOTECA URCA

Fase
PROJETO EXECUTIVO

Projetista
FJ

FILIPE JACOPUCCI ARQUITETURA
www.fj.arq.br
contato@fj.arq.br
rua Jardim Botânico, 585 - sala 202 - rio de janeiro
Responsável Técnico
Filipe Jacopucci dos Reis
CAU
A 32.612-7

Disciplina
ARQUITETURA

Assunto
PONTOS - PAVIMENTO 2

Escala
INDICADA

Data
26/09/2022

Prancha
098-PE-ARQ-DT-0302-R1.pdf

Disciplina
ARQ

Prancha
0302

Revisão
R1