



LEGENDA - SISTEMA PREVENTIVO FIXO CONTRA INCÊNDIO

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QUANT.
	Can. Preventiva em AC/FG Ø63mm e Ø75mm	---
	Hidrante simples	06
	Hidrante de recalque (Registro de Passeio)	01
	Eletrobomba	02
	Ponto para acionador manual de emergência para sanitário PNE, altura 0,40m do piso acabado.	01
	Ponto para sirene audiovisual de emergência para sanitário PNE, altura 2,40m do piso acabado.	01
	Caso de Máquinas de Incêndio	01
	Porta corta-fogo	06

LEGENDA - SISTEMA PREVENTIVO MÓVEL CONTRA INCÊNDIO

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	1º PAVIMENTO
	Extintor de água pressurizada – AP 10 L	02
	Extintor de gás carbônico – CO2 4 kg	00
	Extintor de gás carbônico – CO2 6 kg	05
	Extintor de pó químico seco – PQS 6 kg	03

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOGIA	NOMENCLATURA	QUANT.
Orientação		
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	04
	SAÍDA EM FRENTE	07
	SAÍDA À DIREITA	06
	SAÍDA À ESQUERDA	04
	SAÍDA À DIREITA (PILAR)	05
	SAÍDA À ESQUERDA (PILAR)	03
	ESCALADA DE EMERGÊNCIA, SUBIDA	00
	ESCALADA DE EMERGÊNCIA, DESCIDA	00
	NÚMERO DO PAVIMENTO	01

Equipamento de Combate a Incêndio

	CAIXA DE INCÊNDIO	04
	EXTINTOR DE INCÊNDIO	09
	BOMBA DE INCÊNDIO	00
	ALARME SONORO	01

Proibição

	PROIBIDO FUMAR	07
--	----------------	----

Alerta

	CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	07
--	------------------------------------	----

Complementar

	PORTA CORTA FOGO	03
--	------------------	----

NOTA:

1. A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalização;
2. As placas de extintores deverão possuir indicação do respectivo agente extintor; e
3. Dimensões da simbologia em milímetros.

LEGENDA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOGIA	NOMENCLATURA	QUANT.
	BLOCO AUTÔNOMO - LÂMPADA TIPO - FLUORESCENTE POTÊNCIA: 1 x 9 W - TENSÃO: 127 OU 220 V FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 600 LUMENS ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ: 63°	06
	BLOCO AUTÔNOMO - LÂMPADA TIPO - FLUORESCENTE POTÊNCIA: 2 x 9 W - TENSÃO: 127 OU 220 V FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 1100 LUMENS ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ: 63°	10

LEGENDA - ESCAPE

SIMBOLOGIA	NOMENCLATURA	QUANT.
	SENTIDO DE ROTA DE FUGA	31

PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE ARQUITETURA
FILIPE JACOPUCCI DOS REIS
CAU: A 32.612-7

RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
JULIANA DO NASCIMENTO FERRAZ
CAU: A91126-7 CBMERJ: 01-195

RO

Rev.:

11/05/22

Data

EMISSION INICIAL BASE

Descrição

Desenho

Verificação

Projeto

Ismael Santiago de Assis

CREA/CAU

1999.119752

Disciplina

Responsável Técnico

Juliana Nascimento Ferraz

CREA/CAU

A91126-7

Projeto

098 LITOTECA URCA

Prancha

DT02 R0

Fase

PROJETO COMBATE A INCÊNDIO
PLANTA PAVIMENTO 1

Revisão

Escala

INDICADA

Data

11/05/22

098PB-ARQ-B009-R0.pdf

INC

98PB-ARQ-B009-R0.pdf

11/05/22

28/04/2022 09:03:34

LITOTECA URCA