

LEGENDA - SISTEMA PREVENTIVO FIXO CONTRA INCÊNDIO		
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QUANT.
	Can. Preventiva em AC/FG Ø63mm e Ø75mm	—
	Hidrante simples	06
	Hidrante de recalque	01
	Eletrobomba	02
	Ponto para acionador manual de emergência para sanitário PNE, altura 0,40m do piso acabado.	01
	Ponto para sirene audiovisual de emergência para sanitário PNE, altura 2,40m do piso acabado.	01
	CMI	01
	PCF	06

LEGENDA - SISTEMA PREVENTIVO MÓVEL CONTRA INCÊNDIO		
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	COBERTURA
	Extintor de água pressurizada – AP 10 L	00
	Extintor de gás carbônico – CO2 4 kg	00
	Extintor de gás carbônico – CO2 6 kg	01
	Extintor de pó químico seco – PQS 6 kg	00

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SIMBOLOGIA	NOMENCLATURA	QUANT.

Orientação		
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	COBERTURA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	01
	SAÍDA EM FRENTE	01
	SAÍDA À DIREITA	01
	SAÍDA À ESQUERDA	00
	SAÍDA À DIREITA (PILAR)	00
	SAÍDA À ESQUERDA (PILAR)	01
	ESCALADA DE EMERGÊNCIA, SUBIDA	00
	ESCALADA DE EMERGÊNCIA, DESCIDA	00
	NÚMERO DO PAVIMENTO	00

Equipamento de Combate a Incêndio		
	CAIXA DE INCÊNDIO	00
	EXTINTOR DE INCÊNDIO	01
	BOMBA DE INCÊNDIO	02
	ALARME SONORO	00

Proibição		
	PROIBIDO FUMAR	01

Alerta		
	CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	01

Complementar		
	PORTA CORTA FOGO	02

NOTA:
1. A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalização;
2. As placas de extintores deverão possuir indicação do respectivo agente extintor; e
3. Dimensões da simbologia em milímetros.


LEGENDA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SIMBOLOGIA	NOMENCLATURA	QUANT.
	BLOCO AUTÔNOMO - LÂMPADA TIPO - FLUORESCENTE POTÊNCIA: 1 x 9 W - TENSÃO: 127 OU 220 V FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 600 LUMENS ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ: 63°	01
	BLOCO AUTÔNOMO - LÂMPADA TIPO - FLUORESCENTE POTÊNCIA: 2 x 9 W - TENSÃO: 127 OU 220 V FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 1100 LUMENS ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ: 63°	01

LEGENDA - ESCAPE		
SIMBOLOGIA	NOMENCLATURA	QUANT.
	SENTIDO DE ROTA DE FUGA	01

PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE ARQUITETURA
FILIPE JACOPUCCI DOS REIS
CAU: A 32.612-7

RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
JULIANA DO NASCIMENTO FERRAZ
CAU: A91126-7 CBMERJ: 01-195



Rev.	11/05/22	EMISSION INICIAL BASE	-	-
Rev.	Data	Descrição	Desenho	Verificação
Projeta	CREA/CAU	Disciplina		
	Ismael Santiago de Assis	1999.119752		

Responsável Técnico	CREA/CAU	
Projeto	Juliana Nascimento Ferraz	A91126-7
Prancha		
Revisão		
098 LITOTECIA URCA	DT04	R0
Fase	PROJETO COMBATE A INCÊNDIO	
INDICADA		
Data	11/05/22	
098PB.ARO-B009-R0.pdf		