

**RESPOSTAS AOS ESCLARECIMENTOS
076/2026**

Informamos aos licitantes interessados na Seleção Pública 076/2026 respostas aos questionamentos do licitante.

- 1) O QTA deverá ficar próximo ao ponto de conexão ou ao gerador?
- 2) O abastecimento será de responsabilidade do contratante ou da contratada?
- 3) O primeiro contato para solicitação de manutenção corretiva poderá ser realizado por telefone, com posterior envio de técnico ao local para atendimento da ocorrência.
- 4) Sugerimos que o prazo máximo para atendimento da manutenção corretiva seja de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da abertura do chamado.

RESPOSTAS:

1. O QTA deverá ficar próximo ao ponto de conexão, do quadro de distribuição.
2. Em relação ao item de abastecimento, este deverá ser realizado pela contratada e incluído no valor da mensalidade, conforme demanda.
3. Sim, é possível essa opção, do primeiro contato para solicitação de manutenção corretiva ser por telefone.
4. O prazo de atendimento será de até 48h após a abertura do chamado.

Atenciosamente,



Paulo André Silva Campos
Comprador da SP 076/2026